



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

06.07.2023 № ИГ-19-1240

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО НТЦОТ «Атон Премиум-Юг»

Алесику А.А.

moz61@atonot.ru

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение от 05.06.2023 № 11-ПЭ (вх. МЧС России от 13.06.2023 № ГО-8564), сообщает, что требования пожарной безопасности к содержанию планов эвакуации содержатся в ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», который распространяется исключительно на фотолюминесцентные эвакуационные системы и элементы системы, в том числе планы эвакуации, но не регламентирует требований к планам эвакуации, изготовленным на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 4 таблицы 1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

Лицензионные требования при осуществлении лицензируемой деятельности, регламентированы Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 (далее – Положение).

При этом в соответствии с приложением к Положению, для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, требуется наличие лицензии МЧС России.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.А. Макеев

Хруслов С.А.
8(495)400-98-79

Сертификат: 009C551B98DF772A5D098E8536D6FB810D
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 17.03.2023 по 09.06.2024